
SR1
51,10
UWAGA:- ZMIANA POZIOMU PORÓWNAWCZEGO TERENU
studnia kontrolna ø1000 bet.
+ trójnik ø600/80, zasuwa ø80, szybkozłącze ø75
Przewiert (przecisk) Nr 4
rura ochronna PE HD Dz 225 L=21m
jezdnia asfalt
granica własności
Przewiert sterowany "HDD" Nr 5
rura przewodowa PE HD 110
na gł. 2,0m pod dnem rzeki
Stycza w km 0+540 L=62m
wodociąg PE 90 proj.
Przewiert sterowany "HDD" Nr 7
rura ochronna DN 225 L=13,5m
PS-1
teren proj.
43,30
proj. prefabrykatowana przepompownia ścieków
zgodna z PN-EN 12050-1:2002
wyposażona w zawór odpowietrzająco-napowietrzający
DN 50 i końcówkę do pneumatycznego płukania
kolektora tłocznego
40,7
zbiornik DNTD 1500 bet. pomp. ść.
37,35
płyta denna (ø2200 mm, gr. 15 cm) zbiornika z bet. C35/45
(zbrojonego), połączona monolitycznie z najniższym kręgiem
40,40
38,51 góra rury
Przewiert pod rzeką Styna
rurociąg sanitarny tłoczny
1:100/1000
Poziom por. terenu: 40,00
Poziom por. terenu: 35,00
Oznaczenie węzła
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Materiał/Spadek [%]
Odległość [m]
Hektometry
SR1
Ł
SKT-1.1
SKT-1.2
K
kol
SKT-1.3
Ł
Ł
Ł