
studnia ø1200 bet.
studnia ø400 PVC
studnia ø1000 bet.
przyłącze wodociągowe PE40 proj.
wodociąg PVC 110
studnia ø400 PVC
studnia ø1000 bet.
przyłącze wodociągowe PE32
studnia ø1000 bet.
studnia ø1000 bet.
studnia ø400 PVC
studnia ø1000 bet.
studnia ø1000 bet.
kabel telefoniczny
przyłącze wodociągowe PE32
studnia ø1200 bet.
kabel elektryczny

Poziom por. terenu: 58,00

Oznaczenie węzła	S2.6		S2.62		S2.63		kol		kol		S2.64		S2.65		kol		S2.66
Rzędna terenu [m n.p.m.]	62,80		62,70		62,80						63,10		63,10				63,40
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	60,67		60,89		60,98						61,10		61,12				61,38
Zagłębienie [m]	2,13		1,81		1,82						2,00		1,98				2,02
Materiał/Spadek [%]		PVC200 L=87 0,50												PVC200 L=29,5 0,88			
Odległość [m]	0,00	42,50	42,50	16,50	59,00	12,00	71,00	9,0	80,00	3	83,00	4	87,00	19,00	106,00	10,50	116,50

Oznaczenie węzła		S2.67		S2.68		S2.69		S2.70		kol		kol		S2.71		kol
Rzędna terenu [m n.p.m.]		64,00		64,40		64,60		64,70						65,26		
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		61,52		61,67		61,72		61,82						62,06		
Zagłębienie [m]		2,48		2,73		2,88		2,88						3,20		
Materiał/Spadek [%]	PVC200 2,00		PVC200 0,50				PVC200 0,54		PVC200 L=84,5							
Odległość [m]	7,0	123,50	30,00	153,50	10,00	163,50	18,50	182,00	13,00	195,00	27,00	222,00	6,5	228,50	11,50	240,00

KS-2.1



studnia ø1000 bet.
wodociąg PVC 110
studnia ø1200 bet.
wodociąg PVC 110
studnia ø1000 bet.
studnia ø1000 bet.
S2.72
kol
S2.73
kol
S2.74
S2.75
64,60
66,00
65,60
66,30
62,24
62,60
63,60
64,30
2,36
3,40
2,00
2,00
PVC200
PVC200
PVC200
0,50
L=68,5
0,53
L=67
1,40
26,50
266,50
51,50
318,00
17,00
335,00
35,00
370,00
32,00
402,00
47,00
449,00
68,00


studnia ø1000 bet.
S2.76
68,50
66,54
1,96
3,29
517,00
29,50
PVC200
studnia ø1000 bet.
S2.77
70,00
68,31
1,69
6,00
546,50
41,00
PVC200
studnia ø1200 bet.
S2.78
72,40
70,51
1,89
5,37
587,50
23,50
PVC200
L=27
przyłącze wodociągowe PE32
kol
611,00
3,5
studnia ø400 PVC
S2.79
73,70
71,75
1,95
4,59
614,50
62,00
PVC200
studnia ø1000 bet.
S2.80
74,30
72,25
2,05
0,81
676,50
6,5
PVC200
L=11
przyłącze wodociągowe PE32
kol
683,00
4,5
studnia ø400 PVC
S2.81
74,20
72,35
1,85
0,91
687,50
20,00
PVC200
studnia ø1000 bet.
S2.82
74,30
72,55
1,75
1,00
707,50
15,00
PVC160
studnia ø400 PVC
S2.83
74,20
72,78
1,42
722,50
16,00
studnia ø400 PVC
S2.84
74,40
73,02
1,38
1,50
738,50

KS-2.1.1



studnia ø1000 bet.
wodociąg PVC 110
studnia ø1000 bet.
studnia ø1000 bet.
studnia ø1000 bet.
studnia ø400 PVC
S2.69
kol
S2.96
S2.97
S2.98
S2.99
64,60
64,20
63,90
63,90
64,50
61,72
62,24
62,58
62,90
63,35
2,88
1,96
1,32
1,00
1,15
PVC200
L=17,5
2,97
PVC200
2,96
PVC160
8,00
PVC160
3,46
0,00
6,5
6,50
11,00
17,50
11,50
29,00
4
33,00
13,00
46,00

KS-2.1.2



studnia ø1200 bet.
studnia ø1200 bet.
kabel elektryczny
studnia ø1000 bet.
studnia ø400 PVC
S2.73
S2.91
kol
S2.92
S2.93
66,00
66,90
65,40
64,80
62,60
62,73
62,95
63,03
3,40
4,17
2,45
1,77
PVC200
L=67
0,50
PVC160
1,33
0,00
23,00
23,00
42,00
65,00
67,00
6,0
73,00
2

Temat:	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa - Zła Wieś gm. Trąbki Wielkie		
Nazwa: -obiektu -rysunku	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przyłączami wodociągowymi KŁODAWA - ZŁA WIEŚ - TRĄBKI MAŁE Profil kanalizacji grawitacyjnej KS-2.1; KS-2.1.1; KS-2.1.2		
Inwestor:	**Gmina Trąbki Wielkie** ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie		Skala: 1 : 100/750
Projektant: branż. sanit.	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74 w spec. instal. i urządz. sanit.		Data: luty 2017 r.
Sprawdził: branż. sanit.	techn. Jerzy Proszowski upr. Nr 548/Gd/81 w spec. instal.-inżynieryjnej		Nr rys. **29**