


Nazwa	Zasilanie ze złącza ZKP	Ograniczniki przepięć AC	Przetwornica FV	Zasilanie oświetlenia wiaty	Zasilanie rozdzielni WC	Gniało serwisowe	Rezerwa
Napięcie [V]	400	400	400	230	400	230	
Typ przewodu	YKXS 5x10	-	YDY 5x6	YKY 3x1,5	YKY 5x6	YDY 3x2,5	

Wiata

INWESTOR:						
INWESTYCJA:						
			Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl			
NAZWA RYSUNKU: Schemat połączeń			SKALA: 1:100		BRANŻA: Elektryczna	
FAZA: Projekt budowlano - wykonawczy			DATA: 22.11.2016r.		NR ARKUSZA E-03	
FUNKCJA: AUTOR: mgr inż. Michał Gruzewski			NR UPRAWNIENI POM/0201/POGE/11		SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT -			-		PODPIS 